

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ
А ор. ТИРАСПОЛ
ШИ ор. ДНЕСТРОВСК
ИНСТИТУЦИЯ МУНИЦИПАЛЭ
«ДИРЕКЦИЯ ДЕ ЕДУКАЦИЕ
ФИЗИКЭ ШИ СПОРТ ДИН
ор. ТИРАСПОЛ»



ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
м. ТИРАСПОЛЬ І м. ДНІСТРОВСЬК
МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
м. ТИРАСПОЛЬ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. ТИРАСПОЛЬ И г. ДНЕСТРОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ г. ТИРАСПОЛЬ»

ПРИКАЗ

«30» 11 2022г.

№ 304

«Об утверждении инструкции «О
мерах пожарной безопасности в МУ
«УФК и С г. Тирасполь» и в
подведомственных Управлению
учреждениях».

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в ПМР ППБ 01-06
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Инструкцию «УФКиС г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению «О мерах пожарной безопасности в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях».
2. Руководителям подведомственных учреждений ознакомить сотрудников учреждений под роспись в срок до 9 декабря 2022 года., с «Инструкцией «О мерах пожарной безопасности в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях»
3. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на начальника АПО А. В. Шевченко.
4. Общий контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

И.. о начальника
«УФКиС г. Тирасполь»

В.И. Пастухов

Шевченко
95333
L

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. начальника
«УФК и С г. Тирасполь»
В.И. Пастухов
« _____ » ноября 2022г.



ИНСТРУКЦИЯ №1

о мерах пожарной безопасности в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в ПМР ППБ 01-06 и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками (работниками), прикомандированными лицами и воспитаниками в части их касающейся.

1.2. Все сотрудники (работники) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.

1.4. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на ответственных за пожарную безопасность в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях

2. Содержание территории, зданий и помещений

2.1. Здания и территории МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях перед началом учебного года должны быть осмотрены соответствующей комиссией с целью определения противопожарного состояния.

2.2. Территория постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, бытовой мусор, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным гидрантам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, зимой очищаться от снега.

Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора на территории не допускается.

2.5. Здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов и эвакуационных путей не допускается.

2.6. В аудиториях и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т. п.

2.7. Хранение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

2.8. В зданиях МУ «УФК и С г. Тирасполь» и подведомственных Управлению учреждениях запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- б) использовать для отделки стен и потолков (складских помещений, рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
- в) устанавливать глухие решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- д) запирать двери эвакуационных выходов на замки и устройства с резьбовым соединением, забивать гвоздями;
- е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
- з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях с нарушением противопожарных норм и правил;
- к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды, использованные обтирочные промасленные материалы;
- п) оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, а также перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха эксплуатировать не допускается.

3.3. Хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов запрещается.

3.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) отключать огнезадерживающие устройства;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

4. Электроустановки

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и подведомственных Управлению учреждениях и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

4.2. Соединения, оконцовка и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью прессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Подключение переносных светильников следует предусматривать от удлинителей со штепсельными розетками.

4.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

4.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- в) пользоваться поврежденными розетками, неисправными рубильниками, выключателями и неисправными другими электрическими приборами;
- г) применять для прокладки электросетей провода с недостаточным сечением.

4.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание и т.п., должны быть немедленно устранены. До устранения неисправности линии должны быть обесточены.

4.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного охранника (вахтера) должны храниться электрические фонари. Контроль за порядком их хранения и поддержания в рабочем состоянии возлагается на комендантов зданий.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1. Внутренние пожарные краны должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться внутренней комиссией на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверки составляются акты.

5.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещены в шкафы. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год производится проверка рукавов путем пуска воды под давлением и их перекатка.

5.4. Крышки люков колодцев пожарных гидрантов, а также люков пожарных резервуаров должны быть постоянно закрыты. Они своевременно очищаются от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики

6.1. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо, ответственное за эксплуатацию установок.

6.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, руководство МУ «УФК и С г. Тирасполь» и подведомственных Управлению учреждений обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и ставит в известность пожарную охрану.

6.4. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

- а) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- б) складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
- в) наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1. Все здания МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами независимо от оборудования здания и помещений, установками пожаротушения и пожарными кранами.

Контроль за: обеспечением первичными средствами пожаротушения, их техническому состоянию, своевременной перезарядкой возлагается на ответственного по ПБ МУ «УФК и С г. Тирасполь», подведомственных Управлению учреждений.

7.2. Ручные огнетушители размещаются:

- а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
- б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды

7.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения.

8.1. Для каждого помещения повышенной пожара опасности устанавливаются определенные меры и правила пожарной безопасности. Контроль за соблюдением данных правил возлагается на ответственных за пожарную безопасность в данных помещениях.

8.2. Перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения. Средства пожаротушения должны находиться наготове в непосредственной близости от рабочего места.

8.2.1. Все ремонтные работы, требующие использование газо-электросварки, должны производиться в строгом соответствии с требованиями ППБ 01-06 и Инструкции по проведению огневых работ в МУ «УФК и С г. Тирасполь» и подведомственных Управлению учреждениях.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников МУ «УФК и С г. Тирасполь» и в подведомственных Управлению учреждениях, ответственных за пожарную безопасность

9.3. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

9.4. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека, при проведении танцев, игр и подобных мероприятий - из расчета 1,5 кв. м на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

9.5. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.6. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- б) оклеивать стены и потолки обоями;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- е) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся

запоры;

ж) устанавливать на окна глухие решетки.

9.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами.

10. Действия при пожаре

10.1. Каждый, обнаруживший пожар (возгорание) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в ближайшую пожарную часть (101) - назвать адрес, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
- задействовать систему оповещения людей о пожаре.
- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей.
- известить о пожаре руководителя МУ «УФК и С г. Тирасполь» и подведомственных

Управлению учреждений или лицо его замещающее

- отключить электроэнергию (кроме аварийного освещения эвакуационных выходов), систему вентиляции
- организовать встречу пожарных, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

10.2. Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень непродолжительное время: углекислотные - 6-16 с, порошковые от 5 до 18 с. Приводить их в действие следует непосредственно возле очага пожара, используя при этом два и более огнетушителей.

10.3. При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения помещения или всего здания. В данном случае для тушения пожара можно использовать только углекислотные или порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять нельзя.

11. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре

11.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

11.2 Запрещается:

- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. к. он может захлебнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной или брюшной полости, даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.

11.3. Необходимо:

- как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно назвав место, где произошло несчастие. Если не уверены, что вас правильно поняли, звонок лучше продублировать;
- до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, следует оказать ему первую доврачебную помощь.